

Проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на объекте здравоохранения

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на объекте здравоохранения (далее – поликлиника).

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

- на путях эвакуации в подвальном этаже допускается размещение предметов (хранение материалов в коробках) (п. 27 «Б» Постановления Правительства от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ);

- под лестничным маршем в подвальном этаже допускается хранение предметов, выполненных из горючих материалов. (п. 16 «К» ППР в РФ).

В нарушение требований законодательных актов об антитеррористической защищенности, на объекте выявлены следующие нарушения:

- отсутствуют отметки об ознакомлении в плане запланированных мероприятий на 2024 год (пп. «в» п. 16 постановления Правительства РФ от 13.01.2017 № 8);

- срок хранения видеонаблюдения составляет 21 день (пп. «б» п. 16 постановления Правительства РФ от 13.01.2017 № 8);

- не проводятся учения и тренировки способам защиты и действий при угрозе совершения террористического акта, а также по своевременной эвакуации (пп. «л», «м» п. 16 постановления Правительства РФ от 13.01.2017 № 8);

- не проводится периодический обход и осмотр территории объекта (пп. «б» п. 17 постановления Правительства РФ от 13.01.2017 № 8).

Вышеизложенные нарушения действующего законодательства свидетельствуют о ненадлежащем отношении должностных лиц к исполнению возложенных должностных обязанностей, а также об отсутствии должного контроля за работой подчиненных.

В связи с изложенным, руководителю поликлиники внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.