

Проведена проверка исполнения школой требований федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы проведена проверка исполнения школой требований федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

- этажные планы эвакуации, размещенные на стенах общих поэтажных коридоров здания, не соответствуют требованиям по пожарной безопасности, а именно: планировка помещений не соответствует планировке, изображенной на планах эвакуации (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ));

- отсутствует на входных дверях с наружной стороны соответствующая маркировка (обозначение) категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения (кладовые различного назначения), помещения электроснабжения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания, помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции здания (ППР в РФ п. 12);

- д опущено применение декоративно-отделочного материал (линолеум) для покрытия полов путей эвакуации (общие поэтажные коридоры 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей) здания, на который отсутствует сертификат по пожарной безопасности, подтверждающий его соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными документами (ФЗ № 123 ст. 134 ч. 6);

- допущено применение декоративно-отделочного материала (ламинат) для покрытия пола пути эвакуации (общий поэтажный коридор 1-го этажа (бухгалтерия, отдел кадров)) здания, на который отсутствует сертификат по пожарной безопасности, подтверждающий его соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными документами (ФЗ № 123 ст. 134 ч. 6);

- в общем поэтажном коридоре 3-го этажа здания (рядом с помещением № 308, серверная) допускается совместная прокладка кабельных сетей системы противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном пластиковом коробе (ФЗ № 123 ст. 82 ч. 2).

В нарушение требований законодательных актов об антитеррористической защищенности объектов выявлены следующие нарушения:

- отсутствует оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (пп. «г» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006);

- отсутствует разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (пп. «б» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006);

- отсутствует проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акт (пп. «е» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006);

- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений не проводились (пп. «ж» п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006).

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- в помещениях для хранения уборочного инвентаря на 1 этаже (совок - 1 шт., щетка - 1 шт., швабра- 1 шт.) отсутствует маркировка по функциональному назначению на уборочном инвентаре, что является нарушением ст. 10, ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20;

- совместное хранение уборочного инвентаря для туалета с инвентарем для уборки помещений в помещении для хранения уборочного инвентаря на первом этаже, что является нарушением ст. 10, ст. 11, ч.1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

В связи с изложенным, в адрес руководителя школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.